

Проверяющая организация	Тема, направление проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
ОНД и ПР по г. Чапаевск и м.н.р. Безенчукский	Плановая выездная проверка соблюдения требований ПБ	25.10.2019	Нарушение – для покрытия пола общих коридоров применяется горючий материал (линолеум), не имеющий технической документации	Нарушение устранено