

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Директор ГБОУ СОШ №9



Э. А. Катасова/

расшифровка

«24» августа 2016г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от «24» августа 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 городского округа Чapaевск Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446100, Самарская область, г. Чapaевск, ул. Фрунзе, 8а, телефон/факс 8 (84639) 4-48-97; 4-50-60, e-mail ylibka23chap@yandex.ru, Марухина Ирина Николаевна -руководитель

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Чapaевск

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности Дошкольное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 180 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее, два этажа; несущие конструкции: бутовый камень, кирпич, дерево, бетон, лестницы - бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организационный этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1-главный, 4 эвакуационных
8. Год постройки 1968
9. Год последней реконструкции 1995

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутное такси № 16-к остановка «Конечная»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом
		с подъемником
Тактильные указатели	есть, нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах
		нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 м	К, О	замена или реконструкция	≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2 м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м	-	К	-	
	Тактильная полоса перед съездом	не менее 2,0 x 1,8 м > 0,8 м	-	С	создать	

	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С	создать	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	создать	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О	создать	
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О	создать	
	*Места отдыха	наличие	-	К, О	создать	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20 м	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К	создать	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	-	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	1,5 м	О, С	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	3 ступени	О, С	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,13 м	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,37 м	О, С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	C	создать			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	создать			
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	O, C	установить			
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	O, C	установить			
	не травмирующие окончания	наличие	-	O	установить			
	- высота поручней	0,9 м	-	O	установить			
	Пандус на рельефе							
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	K	установить			
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	K	установить			
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	установить			
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K	установить			
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	O	установить			
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O	установить			
	_* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	K, O	установить			
	- не травмирующие окончания	наличие	-	K, O	установить			
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	K-Ø	установить			
	Разворотные площадки:							
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	K	создать			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	K	установить			

	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	К	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	К, О	установить

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				7
	Высота площадки	справочно	50 см		
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	О, С	создать
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	установить
	*Навес	наличие	-	К, О	установить
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С	-
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-

Лестница наружная						
Нескользящее покрытие	наличие	наличие	-	О, С	установить	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		-	С	создать	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		-	С	установить	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		-	С	создать	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		-	О, С	создать	
Поручни с двух сторон	наличие		-	О, С	установить	
- на высоте	0,9 м		-	О, С	установить	
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		-	О, С	установить	
- не травмирующие окончания поручней	наличие		-	О, С	установить	
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		-	О, С	установить	
Пандус наружный	наличие		-		установить	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		-	К	установить	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		-	К	установить	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		-	К	установить	
*Колесотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		-	К, О	установить	
Разворотные площадки:						
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		-	К	установить	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса $\geq 1,5$	$\geq 1,5$		-	К	установить	

	более 0,8 м)						
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	установить		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установить		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	установить		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	установить		
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	установить		
	- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О	установить		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	установить		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	установить		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	установить		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить		
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3 x 1,5 м	К	-		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	-	К, О	установить		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	-	К, О	замена		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> <	-	К	реконструкция		

		0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м				
--	--	--	--	--	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	создать	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установить	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С	установить	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установить	
	- не травмирующее окончание	наличие	-	О, С	установить	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	создать	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	создать	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	установить	

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	-	К	установить	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	установить	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К	установить	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	установить	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	установить	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		установить	
	- стационарный	наличие	-	К	установить	
	- мобильный	наличие	-	К	установить	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	-	К	создать	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К,О	установить	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г	-	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	*Тактильная схема	наличие	-	С	создать	

	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О	установить	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К	установить	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установить	
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установить	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	установить	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	установить	
	- на высоте	0,9 м	-	О	установить	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	установить	
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	создать	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	создать	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	установить	
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	

	Поручни с двух сторон:		наличие	-	К, О	установить
	- на высоте (нижний поручень)		0, 7 м	-	К	установить
	- *на высоте (верхний поручень)		0,9 м	-	О	установить
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)		0,6 м	-	С	создать
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем		0,3-0,5 м	-	С	создать
	Контрастная маркировка крайних ступеней		наличие	-	С	создать
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	-	О, С	создать
	Поручни непрерывные с двух сторон:		наличие	-	О, С	установить
	- на высоте		0,9 м	-	О, С	установить
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз		≥ 0,3 м	-	О, С	установить
	- не травмирующие окончания		наличие	-	О, С	установить
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные		наличие	-	С	установить
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский		наличие	-		установить
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)		При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих	-	К	установить

		объектов $\geq 1,1 \times 1,4$				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq$ 0,95 м для действующих объектов $\geq 0,8\text{м}$	-	К	установить	
	-* Поручни	наличие	-	О	установить	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	установить	
	*Знак доступности	наличие	-	К	установить	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	установить	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптации :	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	создать	

	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К	создать
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	-	К	установить
	*Высота порога	отсутствие	-	К, О	установить
	*Информация тактильная	наличие	-	С	установить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установить
	- * размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	установить
	- * высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	установить
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	установить
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить
	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,7 - 0,8$ м	-	К, О	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением №				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	установить
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	$0,8 - 1,1$ м	-	К	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)				
	Ширина x глубина	$1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить
	*Место для сидения	наличие	-	О	создать

	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		создать	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	создать	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	создать	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г	создать	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	создать	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	наличие	Г	-	
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить	
	Направление открывания дверей	наружное	-	К	установить	
	Кабины для инвалидов:					

	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О	установить
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С	установить
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С	установить
	Опорные поручни	наличие	-	К, О	установить
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установить
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	создать
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить
	Раковина:				
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	создать
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85$ м	-	К, О	установить
	- опорный поручень	наличие	-	О	установить
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	установить
	Душевые				
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	установить
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	установить
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С	-	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	создать	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	установить	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые	Наличие	-	Г	установить	

	средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1шт)			
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установить
	*Индукционная система	наличие	-	Г	установить

7. ВЫВОДЫ

на территории объекта:установить : тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа; указатели направления движения, места отдыха, автостоянку и парковку для посетителей ,создать количество машино-мест для инвалидов. На открытой лестнице выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, установить поручни и создать пандус.

входная группа (для доступа в зону оказания услуги) установить на наружной лестнице рельефную (тактильная) полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную маркировку крайних ступеней и бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м ; дополнительно установить разделительные поручни; установить горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием; на пандусе установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м и установить горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием; установить звуковой маяк у входа

на путях передвижения: Установить: указатели направления движения, входа выхода; Пиктограммы :речевые информаторы и маяки; экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации; Аудиовизуальные информационно-справочные системы; Тактильная схема; Создать места отдыха: для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см; для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см;Установить навесное оборудование; создать рельефную и/или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями...Лестницы оборудовать поручнями, создать контрастную маркировку крайних ступеней ;установить рельефная (тактильная) полосу перед маршем вверх и вниз; установить указатели номера этажа на поручне тактильные.

зона оказания услуг не требует мероприятий по адаптации для инвалидов категории К, в связи с альтернативной формой образовательных услуг (индивидуальное обучение).

по санитарно-бытовым помещениям: Создание санузла считаем не целесообразным т.к. в СП не предусмотрено инклюзивное образование.

по средствам информации и коммуникации на объекте: Заменить визуальные средства средства информации на объекте. Создать тактильные средства информации

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Представитель рабочей группы

Руководитель СП ГБОУ СОШ №9

 И. Н. Марухина

Ф. И. О.

дата заполнения: «24» августа 2016 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Чапаевской городской
общественной организации Самарской
областной организации общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"


 Н. М. Ужина

Ф. И. О.

дата заполнения: «24» августа 2016 года

Руководитель организации
Директор ГБОУ СОШ №9



 Э. А. Каткасова

Ф. И. О.

дата заполнения: «24» августа 2016 года